



הערות

1. מסגרת מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ.
2. דיוק המידות +2 (אם לא ציון אחרת).
3. צלעות אלומיניום בעובי 0.12 מ"מ
4. צנורות הנחושת יהיו נקיים וצבועים.
5. הסוללה תבדק בלחץ 450 PSI של חנקן או CO2 יבש ותשלח עם לחץ.
6. לכל סוללה מעל 1.0 מ.א. תותקן מחיצת חזוק באמצע.
7. צנורות חלוקה בקוטר הקדח כמחלק.
8. יציאות מים יהיו מופות שחורות לפי קוטר נדרש.
9. העבודה תבוצע בקפדנות ובטיב מעלה.
10. כל המידות במ"מ.
11. יש לרשום על הסוללה את שם הפרויקט.
12. חבור נחשוני הנחושת למחלק ע"י הפשלה.

- 18
- 17
- 16
- 8
- 5
- 4

און (1973) הנדסת מיזוג אויר בע"מ			
רח' חלק 10, גשר פז, חיפה 32950 טל. 04-8640420			
בי"ח נהריה-אגף ילדים			שם המזכיר
טוללת קרור לי.מ.א.-7			שם התכנית
מס' התכנית 3346-5S	11.09.00	תאריך	שרטט אמה
		תאריך	בקר רונן
		תאריך	אשר
מס' עבודת הונעץ		שם הונעץ	

- 3
- 2
- 1

