

תשובות לשאלות הבהרה 19-2-26 מכרז שי לב 10002958

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה מנה"פ
האם הכוונה ל-4 לוחות פיאנו במחיצה אחת?	מחיצות גבס	22.1.021	כן
כולל גם סעיף 06.2.030 - האם ניתן להחליף את משטח הקוריאן בשיש אורטגה?	נגרות אומן	06.2.020	לא
האם המסילה היא כהכנה בלבד או עבור הוילונות בסעיפים הקודמים. המידה לא מסתדרת	וילונות	01.22.3.04	עבור הוילונות בס'
לא נמצא שרטוט למסגרת טלויזיה מטיפוס C7	נגרות אומן	06.2.080	הס' מבוטל
שוט האשפה ושוט כביסה - האם יש צורך בהארכה? במידה וכן - האם מבוצעת ע"י הקבלן? מי הספק?	שונות	01.29.1	כן. ע"י קבלן זוכה
בפרוטוקול סיור הקבלנים מצויין כי נוסף סעיף 01.29.1.070 - לא נמצא בכתב הכמויות.	שונות	29.1.070	יעודכן בכ"כ
בפרוטוקול סיור הקבלנים נכתב כי נוסף סעיף זה לכתב הכמויות - איננו נמצא בכתב הכמויות ברמדור	שונות	29.1.080	יעודכן בכ"כ
נבקש לדעת מה שיעור עמלת קבלן ראשי שתשולם בגין ניהול קבלני המשנה	חוזה המכרז	4(א) להסכם	12%

סה"כ 10 חודשים עד למסירה סופית	16(א)25א	חוזה המכרז	כנ"ל סעיף ג' למסמכי המכרז (פרק א) - נבקש להבין מה משך ביצוע העבודות מאחר ובטופס ההצעה רשום 9 חודשים ובהסכם רשום 12 חודשים
אין שינוי בסעיף	להסכם 26	חוזה המכרז	נבקש לקבוע כי במקרים של הארכת משך ביצוע מטעמים הקשורים במזמין או במי מטעמו – ישולמו לקבלן תקורות במשך תקופת העיכוב.
לא מקובל	להסכם 27	חוזה המכרז	נבקש כי פיצוי מוסכם בגין איחור יחול על איחור שמקורו בקבלן ו/או מי מטעמו בלבד.
לא מקובל	להסכם 28	חוזה המכרז	נבקש כי במקרים של הפסקת עבודה לצמיתות תשולם לקבלן תמורה בגין ציוד וחומרים שהוזמנו ולא ניתן להשיבם לספק.
אין שינוי בסעיף	37(א) להסכ	חוזה המכרז	נבקש לקבוע טווח זמנים העומד לרשות המנהל לבדיקת החשבון.
אין שינוי בסעיף	37(ג)	חוזה המכרז	נבקש להבהיר כי תוקף ערבות הבדק ל-24 חודשים ובתומם תשוב הערבות לקבלן.
הביטוח הנדרש הוא בהתאם להמלצות היועץ הביטוחי ולא ניתן לשינוי	נספח ב 1	חוזה המכרז	סעיף 1, נספח ב' - ביטוח - ציוד קל – נבקש לשנות במקום "בערכם המלא" ירשם 2 מיליון שח למקרה ולתקופה.
הביטוח הנדרש הוא בהתאם להמלצות היועץ הביטוחי ולא ניתן לשינוי	ב' נספח ב'	חוזה המכרז	סעיף ב' נספח ב' - ביטוח - אחריות מקצועית – ס"ק א-אובדן מסמכים נבקש להוסיף- עד 10% מגבול האחריות למקרה ולתקופה

הביטוח הנדרש הוא בהתאם להמלצות היועץ הביטוחי ולא ניתן לשינוי	ב' נספח ב'	חוזת המכרז	סעיף ב' נספח ב' - ביטוח - ס"ק ב - נבקש לבטל את המילה "מרמה" וכן לגבי אי יושר נבקש להוסיף - עד 10% מגבול האחריות למקרה ולתקופה
הביטוח הנדרש הוא בהתאם להמלצות היועץ הביטוחי ולא ניתן לשינוי	'נספח ב 4	חוזת המכרז	סעיף 4 נספח ב' - ביטוח - ביטוח חבות המוצר - סעיף 4 נבקש לבטל את המילה "תוחזקו".
הביטוח הנדרש הוא בהתאם להמלצות היועץ הביטוחי ולא ניתן לשינוי	ו - כללי	חוזת המכרז	סעיף ו- חלק כללי לכל הביטוחים- נספח ב'- ביטוח - סעיף 2 - במקום המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" נבקש להוסיף "ולגבי פוליסות על בסיס הגשת תביעה לתקופה של 5 שנים נוספות ממועד סיום העבודות".
הערבות הנדרשת הינה ערבות בנקאית מסמך שיש להעביר אלינו פיזית - בשלב זה אין אפשרות טכנית לקבלת ערבות דיגיטאלית.	נספח 10	חוזת המכרז	נספח 10 - נוסח ערבות ביצוע - נבקש להוסיף סעיף לפיו "דרישה בכתב כאמור בערבות זו אין פירושה דרישה באמצעות תקשורת אלקטרונית וזו לא תיענה" או לחלופין "דרישה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה באמצעות דואר רשום או במסירה אישית בלבד".
כמפורט בתיאור הסעיף	1.10.1.430	פרק 10	שאלה : מבקשים לקבל דגם / פרט של המוצר .
כמפורט בתיאור הסעיף	1.22.1.121	22	מבקשים לקבל דגם ופרט של המוצר.