



רשות המסים בישראל

מכס ומע"מ

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

09/09/2026

הנדון: מענה לשאלות הבהרה – מכרז 06/2026 להקמה ואספקה של הצללה נגד שמש ורוח למתחם שיקוף במעבר רבין אילת

להלן פירוט השאלות שנשאלו ותשובותיה של רשות המסים לשאלות אלה .

למען הסר ספק יובהר, כי נוסח המענה המרוכז לשאלות המציעים כמפורט להלן, הינו הנוסח המחייב את המציעים ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרף אותו להצעתם למכרז.

מספר שאלה	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה המשרד
1.	02-09-2026	שלום וברכה רציתי לשאול א. איזה סוג קירוי אתם רוצים רשת הצללה או אטום למים ב. מה גודל של השטח אורך ורוחב ומה גובה של הקירות ביטונים משני הצדדים? תודה רבה	מפרט שירותים		יצור והתקנת רשת צל -320 340 גרם למתחם בגודל(מידות הרשת)- 20*40. לפי תכנית מהנדס מאושרת כולל אישור קונסטרוקטור. גובה הקירות הם 5 מטר ולכן נדרשת התקנה של עמודי מתכת במידות 200*100*5 על גבי הקירות,(למנוע מגע בין הרשת לזרוע המערכת שמוצבת במתחם). יצור והתקנת רשת צל שאינה אטומה למים



רשות המסים בישראל

מכס ומע"מ

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

מטרת ההצללה כנגד שמש. גובה העמודים- ראה מענה בתשובה 1 . אין מגבלה לכמות העמודים אך הנושא מצריך תכנית מהנדס מאושרת ואישור קונסטרוקטור לביצוע.		מפרט שירותים	המכרז דורש הצללה כנגד רוח ושמש ולכן אינני בטוח שאני מבין את הנדרש. הצללה נגד שמש – הרי שרשת הצל מונחת אופקית בין העמודים הנדרשים. הגנה מרוח : הרי שרשת הצל מחוברת בין העמודים אנכית לקרקע. האם נדרש גם וגם? אשמח למידע נוסף כמו: מה הגובה הנדרש האם תוכננה פריסת עמודים? האם יש מגבלות על כמות העמודים? האם יש תמונה או תכנית של הפרויקט	01-09-2026	2.
--	--	--------------	--	------------	----

על המציעים להגיש את דף מענה השאלות ולחתום עליו.

שם המציע: _____



רשות המסים בישראל

מכס ומע"מ

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

חתימת המציע:
